



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMETŮ A ARMATUR

- Un** Umyvadlo keramické s krytem na sifon JIKA-LYRA plus 550x450 mm, č.814382.109, bez otvoru pro baterii
Upevňovací šrouby k umyvadlu JIKA č. 8.9034.9.000.1
Umyvadlový plastový sifón, se závitem 5/4", odpad Ø 40 mm, s nerezovou mřížkou AlcaPLAST A 41
Umyvadlová nástěnná páková baterie RAF-Polar New PN 03B, ploché rovné ramínko dl. 200 mm, rozteč 150 mm
Dávkovač tekutého mýdla malý 0,35 l, kouřový (ALFACCLASSIC 621436)
- E01** Stávající elektrický zásobník teplé vody TATRAMAT EO 32, objem 30 l, el. příkon 2,0 kW, el. napětí 1/N/PE – 230 V, doba ohřevu z 15°C na 65°C je 55 min., napojení studené a teplé vody 1/2", průměr 390 mm, výška 617 mm.
- K02** Stávající kombinovaný zásobník teplé vody KOPA KOV 190, objem 190 l, el. příkon 2,4 kW, výhřevná plocha 0,77 m², napojení studené a teplé vody 3/4", napojení topné vody 5/4", průměr 580, výška 1350 mm.

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- DOMOVNÍ PLYNOVOD
- NTL VENKOVNÍ PLYNOVOD
- STL VENKOVNÍ PLYNOVOD

LEGENDA NAVRŽENÉHO POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE TV
- SMÍŠENÁ VODA

POZNÁMKA: Nové i stávající vodovodní rozvody řádně izolovat.
 Tloušťka izolace u potrubí teplé a cirkulační vody bude 13 mm.
 Tloušťka izolace u potrubí studené vody bude 9 mm.
 Prostup zdí a stropem bude řešen jako kluzné uložení.
 Prostupy potrubí požárně-dělicí konstrukcemi (stropy) budou řešeny dle 7.5.8
 ČSN EN 13501-2: 2004 – protipožární ucpávky.
 V umývárně školníka bude umístěn el. zdroj pro napájení radarového splachování pisoárů.

ZDRAVOTECHNIKA - NAVRŽENÝ STAV

zhotovitel: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST OSTRAVA-STARÁ BĚLA U SOCHY 21/984 IČ: 47157674, tel. 596 725 115		stavba: REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ STARÁ BĚLA, ul. Junácká 700/112, v Městském obvodu Stará Bělá.	
autor projektu: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ	datum: 3/2013	stavběník: MĚSTSKÝ OBLVOD STARÁ BĚLA Junácká 127 724 00 Ostrava-Stará Bělá	
odpovědný projektant: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ	podpis: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ	formát: 4x A4	číslo zakázky: 5/13
vypracoval: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ	podpis: Ing. Věra MENŠÍKOVÁ	profese: zdravotechnika	
autorizační razítko:		stupeň: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY	změna:
výkres: PAVILÓN "B", PŮDORYS 1.PP		měřítko: 1:50	číslo přílohy: 403