


OBVOD	1	2
SPOTŘEBIČ	X	⌒
INSTAL.VÝKON	0.3	2.0

osvětlení

zábranky

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-C-S
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
 Krytí : IP 40/20
 Instalovaný výkon : 2.3kW
 Výpočtové zatížení : 1.0 kW
 Přívody vývody : zhora

ELEKTROINSTALACE PAVILÓN "C"

Vypracoval	Ing. M. KOTAS		Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava <small>ICo.14567105 tel.797417019</small>
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
Investor	MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ Junácká 127 724 00 Ostrava-Stará Bělá		
Stavba	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ STARÁ BĚLÁ, ul. Junácká 700/112, v Městském obvodu Stará Bělá.		Zakázka 01114
Objekt			Stupeň projekt
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ		Datum I.2014
Obsah	DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE RMa		Měřítko
			f A4 1
			Seznam D.1.4.
			Archivní číslo D.1.4.-05