

Označování el.přístrojů a spotřebičů

počet 2xEL 4-12a  
druh dle tabulky  
typ dle tabulky  
obvod rozváděče  
část obvodu samostatně ovládaná

Rozvodná soustava:

3PEN 50Hz,400V/TN-C  
3NPE 50Hz,400V/TN-S  
1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací dle čl.412.1 a dalších  
ochrana krytí nebo překážkami dle čl.412.2 a dalších

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje dle čl.413.1 a dalších  
Objekt je vybaven hlavními pospojováními dle čl.413.1.2.1

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:


proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2; normální, nebezpečný

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním dle tabulky 32-NMI

## ELEKTROINSTALACE PAVILÓN "B"

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	 Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2B Ostrava IČ: 14797108 ÚČ: 17947008
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	MĚSTSKÝ OBVOD STARÁ BĚLÁ, Junácká 127 724 00 Ostrava-Stará Bělá	Zakázka 01114
Stavba	REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ STARÁ BĚLÁ, ul. Junácká 700/112, v Městském obvodu Stará Bělá.	Stupeň projekt
Objekt		Datum I.2014
Název	<b>ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ</b>	Měřítko 1:50
Obsah	<b>PAVILÓN "B", PŮDORYS 1.PP</b>	f. A4 2
		Seznam D.1.4.
		Archivní číslo <b>D.1.4.-03</b>