



## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

organizované organizovaném v souladu se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013s názvem:

### „Energetické úspory objektu č.p. 154 ve Staré Bělé“

Na základě vlastního zjištění poskytuje zadavatel dodatečnou informaci.

V souvislosti s vydáním dodatečné informace upravuje zadavatel datum pro podání nabídek a otevírání obálek.

Informace:

V popisu položky č. 47 výkazu výměr byl zjištěn nesoulad mezi prováděcí projektovou dokumentací a označením v řádku výkazu výměr. Jedná se o položku materiálu pro zateplení vnějšího obvodového pláště. PD předepisuje tl. 160 mm, v popisu položky výkazu výměr je uvedena tl. 140 mm, přičemž kód položky odpovídá správné hodnotě, což je EPS tl. 160 mm. Je nutné tuto položku cenit dle kódu položky, resp. projektové dokumentace.

Prodloužení lhůt pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek: 26. 6. 2014 v 9:00

Lhůta pro otevírání obálek: 26. 6. 2014 v 9:0

Dne 16.6. 2014

Boris Ryšavý, v.r.

-----  
za osobu zastupující